

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA NR. 80 din 29.11.2019

Privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA , pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 36 mp, reprezentând terenul ocupat de stâlpii pentru extinderea rețelei electrice în intravilanul localităților Bacani , Baltateni zona nord și zona sud și Drujești, aparținând domeniului public al comunei Bacani

având în vedere:

- cererea înaintată de SC ENERGO-DESIGN SRL către primăria Bacani referitoare la executarea lucrărilor de amplasare a rețelelor electrice în intravilanul localităților Bacani , Baltateni zona nord și zona sud și Drujești, aparținând domeniului public al comunei Bacani .
- referatul compartimentului urbanism
- referatul de aprobare a primarului comunei Bacani la proiectul de hotărâre
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacani
- prevederile art. 12 și art. 26 alin. 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată
- Prevederile art. 129, alin. 5 lit. a , art. 155 alin.1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCANI, JUDEȚUL VASLUI;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA , pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de 36 mp, reprezentând terenul ocupat de stâlpii pentru extinderea rețelei electrice în intravilanul localităților Bacani , Baltateni zona nord și zona sud și Drujești, aparținând domeniului public al comunei Bacani conform planului de situație – anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă folosirea terenului necesar efectuării lucrărilor de amplasare a rețelelor electrice, întreținere și reparații de către personalul de la SC ENERGO-DESIGN SRL.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite bugetare al comunei Băcani.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRADINARU MIRELA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BANCIANU ALINA



CERERE,

PENTRU HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL DE AMPLASARE A
RETELELOR ELECTRICE
PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BACANI
Consiliului Local BACANI, judetul VASLUI

S.C. ENERGO-DESIGN SRL Iasi cu sediul în mun. Iasi, str. Balti, nr. 7C, bloc BETA, etaj1, ap.1, județul Iași, tel. 0232 260111;0721195389, înregistrată în registrul Comerțului nr. J22/991/2006, cod fiscal RO 18594003, reprezentată prin: Administrator – Cornelia Ivanov, *in calitate de proiectant*, solicita emiterea Hotararii Consiliului Local al COMUNEI BACANI, jud. VASLUI de amplasare a retelelor electrice pe domeniul public al comunei BACANI, satele Bacani; Drujesti si Baltateni, cu titlu gratuit in vederea autorizarii obiectivelor:

1. - EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT+MT IN LOC. BACANI, ZONA BACANI – SUD, NC 71093, COMUNA BACANI JUD. VASLUI
2. - EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT+MT IN LOC. BALTATENI, ZONA BALTATENI – NORD,NC70196 SI ZONA BALTATENI- SUD, DRUM VECINAL NR4A SI STRADA SECUNDARA NR.6, COMUNA BACANI JUD. VASLUI
3. - EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT+MT IN LOC. DRUJESTII, ZONA DRUJESTI – SUD, STRADA PRINCIPALA NR.1 SI ZONA DRUJESTI – CENTRU, STRADA SECUNDARA NR.9, COMUNA BACANI JUD. VASLUI

Lucrarile necesare sunt:

1. - LOC. BACANI, ZONA BACANI – SUD, NC 71093, COMUNA BACANI JUD. VASLUI
 - Extinderea de retele electrice j.t. se va realiza cu conductor izolat tip torsadat si stalpi din beton tip SE4 si SE10 pe o lungime de 150m. La capatele de retelelor proiectate se va monta cate o priza de pamant de 10 ohmi .
Terenul ocupat definitive este de 6m.
2. - LOC. BALTATENI, ZONA BALTATENI – NORD,NC70196 SI ZONA BALTATENI- SUD, DRUM VECINAL NR4A SI STRADA SECUNDARA NR.6, COMUNA BACANI JUD. VASLUI
 - Extinderea de retele electrice j.t. se va realiza cu conductor izolat tip torsadat si stalpi din beton tip SE4 si SE10 pe o lungime de 450m. La capatele de retelelor proiectate se va monta cate o priza de pamant de 10 ohmi .
Terenul ocupat definitive este de 19,2m.
- 3 - LOC. DRUJESTII, ZONA DRUJESTI – SUD, STRADA PRINCIPALA NR.1 SI ZONA DRUJESTI – CENTRU, STRADA SECUNDARA NR.9, COMUNA BACANI JUD. VASLUI
 - Extinderea de retele electrice j.t. se va realiza cu conductor izolat tip torsadat si stalpi din beton tip SE4 si SE10 pe o lungime de 330m. La capatele de retelelor proiectate se va monta cate o priza de pamant de 10 ohmi .
Terenul ocupat definitive este de 10,8m.